

Certificat

Demandeur: **Steca Elektronik GmbH**
Mammostraße 1
87700 Memmingen
Allemagne

Produit: **Convertisseur photovoltaïque**

Modèle:

Steca Grid 1511	Steca Grid 2011	Steca Grid 2511	Steca Grid 3011	Steca Grid 3011_2	Steca Grid 3611	Steca Grid 3611_2	Steca Grid 4611_2
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

À utiliser conformément aux réglementations:

Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau monophasé, conformément à UTE C15-712-1 pour des systèmes photovoltaïques avec un couplage parallèle monophasé, via un convertisseur dans l'alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique fait partie intégrante de ce convertisseur. Il remplace l'appareil de déconnexion avec une fonction isolante, auquel le fournisseur du réseau de distribution peut accéder à tout moment.

Réglementations et normes appliquées:

SOP-9-1_11 GCC Certification Program, 04/18

Basé sur:

UTE C15-712-1, Juillet 2013

et

ERDF-NOI-RES_13E Version 5, VFR2014

Protection des installations de productions raccordées au réseau public de distribution

Et

DIN VDE 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2013-08

Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public à basse tension

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessous correspond avec exigences de sécurité technique en vigueur à la date d'émission de ce certificat pour l'usage spécifié et conformément avec réglementation.

Numéro de rapport: 17PP299-10

**Numéro de
certificat:** 18-224-01

Délivré le: 2018-08-30



Tanja Rottach
Certification Engineer

