VIN-DT-098/001


Correspondances des points de congélation entre Greenway® Néo N et MPG

1) Lecture du point de congélation du Greenway® Néo N, selon modèle de réfractomètre, sur l'échelle du MPG ou de l'indice de réfraction (IR)


Greenway® Néo N		Lecture sur échelle MPG (°C)		Indice de Réfraction
Concentration (% vol)	Point de congélation(°C)	modèle Gefo 2600	modèle Gefo 2680	
100	-55	Hors échelle	Hors échelle	1,407
85	-39	Hors échelle	-40	1,396
82	-36	-50	-37	1,394
75	-30	-38	-31	1,389
68	-24	-30	-24	1,384
59	-19	-22	-20	1,377
57	-18	-20	-18	1,375
45	-13	-13,5	-13	1,366

Mode d'emploi : pour un Greenway Neo N à 82% au point de congélation de -36°C, vous lirez sur l'échelle du refractomètre Gefo 2680 -37 et sur le Gefo 2600 -50.

2) Visualisation mire



Gefo 2600



Gefo 2680

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.